

Agenzia delle entrate-Riscossione

Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per le sedi ubicate nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO 6 – PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI MM/AAAA

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | ELENCO SEDI | 2 |
| 2. | ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE MM/AAAA COD. IMM..., VIA..., NR... | 3 |

Agenzia delle entrate-Riscossione

Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per le sedi ubicate nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

1. Elenco sedi

Cod. Imm.	Edifici	Indirizzo
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Totale mq		

Agenzia delle entrate-Riscossione

Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per le sedi ubicate nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

2. Elenco delle attività programmate mm/aaaa cod. imm..., via..., nr... (per ogni sede)

COMPONENTE	INTERVENTO	PERIODICITA'	MESE																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Cabine elettriche	Verifica	nn mesi/settimane																																
	Verifica efficienza apparecchiature	nn mesi/settimane																																
	Pulizia	nn mesi/settimane																																
	Verifica funzionalità	nn mesi/settimane																																
	Verifica ventilatori aerazione cabina	nn mesi/settimane																																
Quadri elettrici media e bassa tensione e c.c	Lettura di amperometri, voltmetri, frequenzimetri, contatori con registrazione dei valori rilevati su quadri di MT	nn mesi/settimane																																
	Messa fuori servizio quadro di comando con pulizia e serraggio morsetti, controllo di funzionamento degli interruttori meccanici, magnetotermici, interblocchi e apparecchiature di segnalazione	nn mesi/settimane																																
Interruttori media e bassa tensione	Controllo superfici di contatto delle apparecchiature di interruzione di tipo meccanico	nn mesi/settimane																																
	Verifica di funzionalità interruttori differenziali	nn mesi/settimane																																
	Verifica corretta regolazione dispositivi di protezione	nn mesi/settimane																																
	Verifica livello e stato di conservazione olio di interruttori a volume d'olio ridotto	nn mesi/settimane																																
Trasformatori	Verifica livello olio e stato dei Sali con eventuale ripristino	nn mesi/settimane																																
	Prelievo e verifica campione olio	nn mesi/settimane																																
	Pulizia generale con verifica della corretta temperatura di funzionamento di trasformatori in resina	nn mesi/settimane																																
	Verifica funzionalità, pulizia e controllo connessioni altro tipo di trasformatori	nn mesi/settimane																																
Batterie di rifasamento	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie	nn mesi/settimane																																
	Pulizia quadri e verifica funzionalità	nn mesi/settimane																																
Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche	Controllo collettore di terra e di collegamento conservazione degli elementi di captazione	nn mesi/settimane																																

Agenzia delle entrate-Riscossione

Affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti per le sedi ubicate nelle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

COMPONENTE	INTERVENTO	PERIODICITA'	Mese																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rete di Terra	Ispezione e verifica dello stato dei conduttori di protezione o equipotenziali sia principali che supplementari (bagni, ecc.)	nn mesi/settimane																															
	Verifica a campione del collegamento tra conduttore e morsetto di terra	nn mesi/settimane																															
	Verifica a campione del collegamento tra conduttore e strutture in ferro del C.A.	nn mesi/settimane																															
	Controllo stato collegamento della rete con dispersori; eventuale smontaggio ed ingrassaggio dei morsetti	nn mesi/settimane																															
	Misura resistenza di terra	nn mesi/settimane																															
Rete di distribuzione media e bassa tensione	Pulizia, verifica consistenza e fissaggio di cavedi, passerelle, porta cavi, canale, blindosbarre, tubazioni, setti tagliafuoco ecc.	nn mesi/settimane																															
	Verifica carico sulle linee ed eventuale riequilibrio dei carichi	nn mesi/settimane																															
Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo	Verifica del collegamento alla rete di terra di tutte le prese elettriche, della idoneità delle spine di collegamento, della protezione con interblocco delle utenze > 1 KW delle torrette a pavimento	nn mesi/settimane																															
	Controllo e verifica stato di conservazione dei cavi ed isolamento delle linee principali	nn mesi/settimane																															
	Verifica apparecchiature mobili e delle relative connessioni stato dei cavi volanti che alimentano	nn mesi/settimane																															
	Pulizia e controllo gruppo con verifica, filtri, cinghie, batterie, livelli olio, acqua, combustibile, ecc.	nn mesi/settimane																															
Accumulatori stazionari e relativi armadi	Pulizia e controllo alternatori con verifica di collettori, controllo anelli, giunto elastico, spazzole con eventuale sostituzione, controllo eccitatrice	nn mesi/settimane																															
	Verifica funzionamento gruppi	nn mesi/settimane																															
	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie e delle connessioni elettriche	nn mesi/settimane																															
	Pulizia armadi e verifica funzionalità	nn mesi/settimane																															
Gruppi statici di continuità assoluta e UPS	Verifica stato di conservazione e di carica delle batterie	nn mesi/settimane																															