

SCHEMA STATO DI FATTO

Gruppo Frigo Blue Box
Mod. BETA HP 262

Tubazioni Interrate da smantellare

Impianto produzione caldo
con caldaia da eliminare

Locale Tecnico

CLIENTE

TECHNE

LAVORO
SOSTITUZIONE
GENERATORE
Via Bossi 5
Busto Arsizio (VA)

Schema Funzionale

Oggetto TAVOLA :	
------------------	--

DATA :	27/06/2023
--------	------------

SCALA : --

CODICE :	23102TM02R
----------	------------

FOGLIO : 1 DI/OF

DISIGNATO:	P.
------------	----

CONTROL:	P.
----------	----

StudioEmi
Engineering

Via Tito Speri 3 25040 Bienno (Bs)
www.studioemi.it info@studioemi.it

A Termine di legge la società Studioemi si riserva la proprietà del presente disegno e ne vieta la riproduzione a terzi senza il proprio benestare

SCHEMA STATO DI PROGETTO

Nuovo Gruppo Frigo

Kit

Nuova Pompa di Calore
CLIVET mod. WiSAN-YSE1 35.2
Potenza Frigorifera : 69,7 kW (EN14511:2018)
Potenza Assorbita : 23,7 kW
Potenza Termica : 75,1 kW (EN14511:2018)
Potenza Assorbita : 21,7 kW
F.L.A. Totale : 61,5 A
Liv. pressione Sonora a 1 mt : 59 dB(A)

Circuito Primario

Circuito Secondario
(isolamento e lamierino
da sostituire)

DN 65

Ø 2"

Inerziale
Esistente

Locale Tecnico

Oggetto TAVOLA :					
Schema Funzionale					
2	$\frac{m-1}{m} / \frac{m-1}{m}$	-	-	-	-
1	$\frac{m-1}{m} / \frac{m-1}{m}$	-	-	-	-
0	$\frac{m-1}{m} / \frac{m-1}{m}$	-	-	-	-
Rev.	Data:	Oggetto Revisione		Disegnatore:	Controllore: